



Vyhlásenie o parametroch

V súlade s predpisom (ZGPro-1 Ur.list št.82/2013)

Produktová skupina: **KV302 (2300, 2301 ,2302)**

1. Výrobca:

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji

Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , info@herz.si

2. Typové označenie produktu a katalógové číslo na identifikáciu produktu:

Guľové kohúty na plyn

KV300÷KV307 (1 2300 01 - 06), KV300M÷KV305M (1 2300 11 - 14), KV300R÷KV307R (1 2301 01 - 06), KV300R M÷KV305R M (2301 11 - 14), KV302TAS÷KV304TAS (1 2302 01 - 03), KV302TAS M÷KV304TAS M (1 - 2302 11 - 13)

3. Použitie produktu:

Uzatvárací prvok pre nízkotlakové plynové inštalácie, podľa DIN DVGW - tabuľka 260.

4. Systémy posudzovania a overovania: nemennosť vlastnosti: Systém 1+

5. Certifikačný orgán DVGW CERT GmbH, Nemecko certifikoval produkt, ktorý zahŕňa vydanie osvedčenia o nemennosti vlastností na základe určenia typu výrobku, iniciál kontroluje výrobný závod, továrenskú kontrolu výroby, priebežnú kontrolu a potvrdzuje súlad produktu s normou DIN EN331:2016.

Číslo vydaného certifikátu: NG-4312BN0382 s platnosťou do 13.05.2028.

6. Definované vlastnosti

Základné vlastnosti	Parameter	Použité normy
teleso guľa vreteno	CW617N	EN 12420:2014 EN 12165:2016
Maximálny tlak	<u>od 0 do 5 bar</u>	EN 331:2016
Maximálna teplota	<u>od -20°C do +60°C</u>	

7. Vlastnosti produktov uvedených vyššie sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Za účelom vystavenia tohto vyhlásenia o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023



Vývojový inžinier
Valentin Kodrič



IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur.list št.82/2013)

Številka: KV302

1. Ime in naslov proizvajalca:

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si>, info@herz.si

2. Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:

Krogelni ventili:
KV300÷KV307, KV300M÷KV305M, KV300R÷KV307R, KV300R M÷KV305R M,
KV302TAS÷KV304TAS, KV302TAS M÷KV304TAS M

3. Predvidena uporaba:

Zaporni element za plinske instalacije nizkega tlaka, v skladu z DIN DVGW – tabela 260.

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 1+

5. Certifikacijski organ DVGW CERT GmbH, Nemčija je opravil certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata, tovarniške kontrole proizvodnje, stalnega nadzora in potrjuje skladnost proizvodov s standardom DIN EN331:2016.

Številka izdanega certifikata : NG-4312BN0382, veljavnost do 13.5.2028.

6. Definirane lastnosti

Bistvene lastnosti	Lastnost	Uporabljeni standardi
ohišje krogla vreteno	CW617N od 0 do 5 bar	EN 12420:2014 EN 12165:2016
Maksimalni tlak	od -20°C do +60°C	EN 331:2016
Maksimalna temperatura		

7. Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023



Razvojni inženir
Valentin Kodrič